

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

ESQUEMA 5 – MARCA CONTINUA

CERTIFICADO NUMERO: PROD-SM00666-1

SERVIMETERS S.A.S.

Certifica que:

LOS PRODUCTOS

FUSIBLES

Cuyas referencias indicadas en el Anexo, son fabricados, Importados y Comercializados por:

DONGGUAN NEWSUN PV TECHNOLOGY CO., LTD (NSPV)

Unified Social Credit Code: 91441900555574251F

Ubicado en:

12A-1, 168 Building, Henggangtou Industrial Zone, Xinán Community, Changán Town, Dongguan City, Guangdong Province

Han Cumplido con los Requisitos Específicos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE 2013), resolución 90708 de agosto 30 de 2013 modificada por la resolución 90795 de julio 25 de 2014, expedidos por el Ministerio de Minas y Energía (MME), artículo 20.19 Fusibles.

Valido desde: 2023-03-10

Valido hasta: 2026-03-10

APROBACIÓN DEL CERTIFICADO



Ing. Luisa Fernanda Toro Ríos
Gerente General

Observaciones de Servimeters S.A.S:

- 1- El presente certificado cubre únicamente las referencias de producto relacionadas.
- 2- La validez de este certificado durante su vigencia está sujeta al cumplimiento y resultado de las evaluaciones de vigilancia programadas anualmente.
- 3- Las modificaciones al presente certificado, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
- 4- Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.

GCP-RG-17, V3 2021-05-07

Página 1 de 2



SERIAL No: **SM 3046**
www.servimeters.com

Bogotá - Cra 20C No. 74A-10 Barrio San Felipe PBX: (571) 210 0833

Cel: (57) 320 888 2407, Correo: servicioalcliente@servimeters.com

Compruebe su validez escaneando el código QR o comuníquese con nosotros.



ISO/IEC 17065:2012
17-CPR-002



CERTIFICADO NUMERO: PROD-SM00666-1

ANEXO

Familia	Subfamilia (Baja tensión, media tensión)	Ítem	Referencia NSPV	Referencia CLIENTE	Características						
					Tipo de fusible	In	Vn	I2t (A2S)	Capacidad de interrupción	el fusible es de acción lenta, rápida o ultrápida?	Descripción
FUSIBLES	FUSIBLES	1	NSPV-32L 4A	FU-10X85-4A-1500	AEREO	4A	1500	57.5	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		2	NSPV-32L 5A	FU-10X85-5A-1500	AEREO	5A	1500	60,2	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		3	NSPV-32L 6A	FU-10X85-6A-1500	AEREO	6A	1500	63	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		4	NSPV-32L 8A	FU-10X85-8A-1500	AEREO	8A	1500	68.6	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		5	NSPV-32L 10A	FU-10X85-10A-1500	AEREO	10A	1500	74,5	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		6	NSPV-32L 15A	FU-10X85-15A-1500	AEREO	15A	1500	301	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		7	NSPV-32L 16A	FU-10X85-16A-1500	AEREO	16A	1500	312	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		8	NSPV-32L 20A	FU-10X85-20A-1500	AEREO	20A	1500	341,8	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		9	NSPV-32L.1 25A	FU-14X85-25A-1500	AEREO	25A	1500	382	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		10	NSPV-32L.1 30A	FU-14X85-30A-1500	AEREO	30A	1500	423	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		11	NSPV-32L.1 32A	FU-14X85-32A-1500	AEREO	32A	1500	443	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		12	NSPV-32L.1 35A	FU-14X85-35A-1500	AEREO	35A	1500	550	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		13	NSPV-32L.1 40A	FU-14X85-40A-1500	AEREO	40A	1500	650	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo
		14	NSPV-32L.1 50A	FU-14X85-50A-1500	AEREO	50A	1500	800	20kA	Curva gPV	Fusible aéreo

Fin del Certificado

SERVIMETERS
A LA MEDIDA DE COLOMBIA

GCP-RG-17, V3 2021-05-07

Página 2 de 2



SERIAL No: **SM 3100**
www.servimeters.com

Bogotá - Cra 20C No. 74A-10 Barrio San Felipe PBX: (571) 210 0833
Cel: (57) 320 888 2407, Correo: servicioalcliente@servimeters.com
Compruebe su validez escaneando el código QR o comuníquese con nosotros.



ISO/IEC 17065:2012
17-CPR-002